



Controle de Efluentes

BOLETIM TÉCNICO AQUA-POOL/CHC

OXIDANTE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| APARENCIA | Líquido amarelo |
| TEOR DE CLORO | 10 a 12% |
| ODOR | Característico de cloro |
| TEMPERATURA DE ESTOCAGEM | 0 –30 °C |
| VIDA UTIL DE ESTOCAGEM | 12 MESES |
| DENSIDADE | > 0,95 g/cm ³ |

- Quando estocado em armazém em temperatura estável entre 5 e 30 °C.
- Substancia não inflamável.

DIMENSÕES DA EMBALAGEM: Barrica plástica de 50 kg.

• **Modo de Aplicação:**

Preparar a solução de dosagem a uma concentração entre 5,0 a 20,0%

Exemplo de Preparo (Sol. à 10,0%):

Para cada 100 litros de água, dissolver 10 Kg do produto concentrado.
Dosar a solução já preparada gradualmente no efluente até atingir a concentração de cloro desejada, manter sob agitação até a oxidação total do sistema.

Duvidas: solicitar apoio de nosso depto. Técnico.

Os dados deste boletim técnico são fornecidos apenas a nível informativo. Eles estão corretos dentro do melhor de nossa compreensão, informação e conhecimento na data de sua publicação. Isso não constitui uma especificação e nenhuma responsabilidade será assumida, nem permissão por parte de quaisquer patentes existente.

Data de impressão: 12.02.2015

Ultima Revisão: 12.02.2015

Pagina: 1/1

Purewater Controle de Efluentes Ltda.

Rua: Jupiranga nº 43 Bairro – Pq. Fongaro São Paulo - SP.
CEP: 04257-130 Fone / Fax: (11) 2946-0309

E-mail purewater@purewaterefluentes.com.br - Web Site: www.purewaterefluentes.com.br